

**Администрация Ленинского района муниципального образования  
«Город Саратов»  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 102»  
Ленинского района г. Саратова**

---

**Приказ**

**от 25.04.2025г.**

**№219-О**

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.**


На основании приказа Минэнерго РФ от 13.11.2024г. №2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки готовности к отопительному периоду», в целях подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 года. (Приложение № 1).
2. Назначить ответственным за подготовку школы к отопительному периоду на 2025-2026г.г. Комарову Ю.В., заместителя директора по административно хозяйственной работе.
3. На период длительного отсутствия ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (отпуск, командировка, болезнь) лицом, заменяющим его, назначить заместителя директора по административно хозяйственной работе МОУ «СОШ № 48» Глухова А.А.
4. Утвердить состав комиссии по проверке готовности школы к отопительному периоду 2025-2026 году в составе:
  1. Кожевникова Н.Ю. – директор МОУ «СОШ № 102»
  2. Васильева Г.К. – председатель ПК МОУ «СОШ №102»
  3. Комарова Ю.В. – заместитель директора по АХР.

Директор МОУ «СОШ № 102»

Н.Ю. Кожевникова

| №п/п | Ф.И.О. работника | Дата ознакомления | Подпись                                                                              |
|------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Васильева Г.К.   | 25.04.2025        |  |
| 2.   | Комарова Ю.В.    | 25.04.2025        |  |

**План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г.**  
**муниципального общеобразовательного учреждения**  
**«Средняя общеобразовательная школа № 102»**  
**Ленинского района города Саратова**  
*в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024*

| №<br>п/п                                            | Наименование                                               | Описание                                                  | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                                           |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | 410044, г. Саратов, ул. им. Шехурдина А.П., зд.56А, стр.1 |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | Город Саратов                                             |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Образовательная организация                               |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | ПАО «Т Плюс»                                              |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              | 1963                                                      |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          | 2024                                                      |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | 0                                                         |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | Кирпич                                                    |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | Подвал                                                    |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | Имеется                                                   |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                                           |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | 0                                                         |            |
| 2.2                                                 | Количество нежилых помещений                               | 1                                                         |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | 3757,7 кв.м.                                              |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | 0                                                         |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь нежилых помещений                            | 3757,7 кв.м.                                              |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                         | 16417 куб.м.                                              |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                                           |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | имеется, 1<br>(наличие, количество)                       |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | имеется, 1<br>(наличие, количество)                       |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | открытая<br>(открытая/закрытая)                           |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | зависимая<br>(зависимая/независимая)                      |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | однотрубная<br>(двухтрубная/однотрубная)                  |            |
| 3.6                                                 | Наличие циркуляции ГВС                                     | нет<br>(есть/нет)                                         |            |
| 3.7                                                 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)                 | есть                                                      |            |



| №<br>п/п                                                           | Наименование                            | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.8                                                                | Материал трубопроводов                  | сталь, полимер<br>(сталь (ВГП), металлополимер,<br>полимер)                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 3.9                                                                | Водопроводный ввод                      | 1<br>(наличие, количество)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 3.10                                                               | Водомерный узел                         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3.11                                                               | Материал трубопроводов                  | сталь, полимер<br>(сталь (ВГП), металлополимер,<br>полимер)                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 3.12                                                               | Электрический ввод                      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3.13                                                               | Наличие прибора учета<br>электроэнергии | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| 3.14                                                               | Ввод газоснабжения                      | отсутствует<br>(наличие, количество)                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 3.15                                                               | Система АППЗ и дымоудаления             | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 3.16                                                               | Система приточно-вытяжной<br>вентиляции | имеется                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3.17                                                               | Лифты, подъемники                       | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 4.1                                                                | теплоснабжение                          | централизованная<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 4.2                                                                | вдоснабжение                            | централизованная<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 4.3                                                                | водоотведение                           | централизованная<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 4.4                                                                | электроснабжение                        | централизованная<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 4.5                                                                | газоснабжение                           | отсутствует<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                          | 11.10.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                          | 12.10.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                          | 11.10.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                          | 01.04.2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                          | 08.04.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|                                                                    | 2024-2025 г.г.                          | 03.04.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 5.3                                                                | Погодные условия                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                                                                    | 2022-2023 г.г.                          | - нестабильная температура<br>наружного воздуха:<br>январь 4 дня, февраль 3 дня<br>(месяц, количество дней)<br>- аномально низкая температура<br>наружного воздуха:<br>январь 7 дней<br>(месяц, количество дней)<br>- осадки с сильным ветром:<br>январь 1 день, февраль 2 дня.<br>(месяц, количество дней) |            |
|                                                                    | 2023-2024 г.г.                          | - нестабильная температура                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                             | <p>наружного воздуха:<br/>январь 6 дней, февраль 6 дней<br/>(месяц, количество дней)</p> <p>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br/>январь 3 дня<br/>(месяц, количество дней)</p> <p>- осадки с сильным ветром:<br/>январь 1 день, февраль 1 день.<br/>(месяц, количество дней)</p>                                                |            |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | <p>- нестабильная температура наружного воздуха:<br/>январь 5 дней, февраль 6 дней<br/>(месяц, количество дней)</p> <p>- аномально низкая температура наружного воздуха:<br/>январь 2 дня<br/>(месяц, количество дней)</p> <p>- осадки с сильным ветром:<br/>январь 2 дня, февраль 1 день.<br/>(месяц, количество дней)</p>                      |            |
| 5.4      | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | 491,372 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | 482,791 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                              | 323,994 Гкал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 5.6      | Технологические нарушения по внешним причинам                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                              | <p>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: отсутствует</p> <p>- аварийный останов котельных: отсутствует</p> <p>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: отсутствует</p> <p>- аварии на магистральных разводящих сетях: отсутствует</p> <p>- резкие перепады давления, гидроудар: отсутствует</p> |            |
|          | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                              | <p>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: отсутствует</p> <p>- аварийный останов котельных: отсутствует</p> <p>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: отсутствует</p> <p>- аварии на магистральных разводящих сетях: отсутствует</p> <p>- резкие перепады давления, гидроудар: отсутствует</p> |            |



| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Наименование</i>                              | <i>Описание</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <i>Примечание</i> |
|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | 2024-2025 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: отсутствует</li> <li>- аварийный останов котельных: отсутствует</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: отсутствует</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях: отсутствует</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар: отсутствует</li> </ul>                                                                                                  |                   |
| 5.7              | Технологические нарушения по внутренним причинам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|                  | 2022-2023 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отсутствует</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы: отсутствует</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: отсутствует</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников: отсутствует</li> </ul> |                   |
|                  | 2023-2024 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отсутствует</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы: отсутствует</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: отсутствует</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников: отсутствует</li> </ul> |                   |
|                  | 2024-2025 г.г.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: отсутствует</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |                   |

| №<br>п/п | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Примечание |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы: отсутствует</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: отсутствует</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников: отсутствует</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 5.8      | Схемные условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|          | 2022-2023 г.г.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/попутное движение теплоносителя:</li> <li>попутное движение теплоносителя</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:</li> <li>с верхней разводкой подающей магистрали</li> <li>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:</li> <li>открытая прокладка труб в помещениях</li> <li>- изолированные/неизолированные стояки: изолированные</li> <li>- диаметры трубопроводов: 76, 40, 32, 25.</li> <li>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы</li> <li>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее</li> <li>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): отсутствуют</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): отсутствуют</li> <li>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: отсутствуют</li> </ul> |            |
|          | 2023-2024 г.г.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/попутное движение теплоносителя:</li> <li>попутное движение теплоносителя</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей:</li> <li>с верхней разводкой подающей магистрали</li> <li>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях:</li> <li>открытая прокладка труб в</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |



| №<br>n/n | Наименование   | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Примечание |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                | <p>помещениях</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изолированные/неизолированные стояки: изолированные</li> <li>- диаметры трубопроводов: 76, 40, 32, 25.</li> <li>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы</li> <li>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее</li> <li>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): отсутствуют</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): отсутствуют</li> <li>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: Отсутствуют</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |            |
|          | 2024-2025 г.г. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/попутное движение теплоносителя: попутное движение теплоносителя</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с верхней разводкой подающей магистрали</li> <li>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая прокладка труб в помещениях</li> <li>- изолированные/неизолированные стояки: изолированные</li> <li>- диаметры трубопроводов: 76, 40, 32, 25.</li> <li>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы</li> <li>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: одностороннее</li> <li>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): отсутствуют</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы,</li> </ul> |            |

| №<br>п/п                                         | Наименование                                                                                                                                                                          | Описание                                                                                                                                                                                               | Примечание |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                       | ТРЖ): отсутствуют<br>- ГВС с циркуляцией /тупиковое<br>ГВС: отсутствуют                                                                                                                                |            |
| 5.9                                              | Режимные условия                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                        | Зависимые от погоды и<br>нормативных параметров<br>микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя - 5,6 кг.<br>- расход теплоносителя – 207,11 т.<br>- температура теплоносителя – 63,42<br>°С |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                        | - давление теплоносителя - 5,8 кг.<br>- расход теплоносителя – 219,41 т.<br>- температура теплоносителя – 65,23<br>°С                                                                                  |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                        | - давление теплоносителя - 5,8 кг.<br>- расход теплоносителя – 229,18 т.<br>- температура теплоносителя – 66,42<br>°С                                                                                  |            |
| 5.10                                             | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                        | отсутствуют                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                        | отсутствуют                                                                                                                                                                                            |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                        | отсутствуют                                                                                                                                                                                            |            |
| 5.11                                             | Аварийные ситуации                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                        | протечки запорной арматуры,<br>трубопроводов и т.п.:<br>отсутствуют                                                                                                                                    |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                        | протечки запорной арматуры,<br>трубопроводов и т.п.:<br>отсутствуют                                                                                                                                    |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                        | протечки запорной арматуры,<br>трубопроводов и т.п.:<br>отсутствуют                                                                                                                                    |            |
| 5.12                                             | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                  | 2022-2023 г.г.                                                                                                                                                                        | в штатном режиме                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2023-2024 г.г.                                                                                                                                                                        | в штатном режиме                                                                                                                                                                                       |            |
|                                                  | 2024-2025 г.г.                                                                                                                                                                        | в штатном режиме                                                                                                                                                                                       |            |
| <b>6. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |            |
| 6.1                                              | Проведение совместного осмотра<br>объекта (с участием собственников<br>объекта теплоснабжения,<br>теплопотребляющей установки)                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 30.04.2025г.                                                                                                                                                  |            |
| 6.2                                              | Синхронизация плана подготовки к<br>отопительному периоду с таковым<br>ЕТО (ТСО)                                                                                                      | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 30.04.2025г.                                                                                                                                                  |            |
| 6.3                                              | Подготовка организационно-<br>распорядительных документов<br>организации о назначении<br>ответственных лиц за безопасную<br>эксплуатацию тепловых<br>энергоустановок для объектов, не | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 31.08.2025г.                                                                                                                                                  |            |



| №<br>п/п                                     | Наименование                                                                                                                                     | Описание                                              | Примечание                                           |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                              | являющихся ОПО                                                                                                                                   |                                                       |                                                      |
| 6.4                                          | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                      | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 21.07.2025г. |                                                      |
| 6.5                                          | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда | Срок выполнения:<br>с 01.08.2025г.<br>по 01.11.2025г. |                                                      |
| 6.6                                          | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                        | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 21.07.2025г. |                                                      |
| 6.7                                          | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                       | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 21.07.2025г. |                                                      |
| 6.8                                          | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                    | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 30.04.2025г. |                                                      |
| 6.9                                          | Организация проведения отбора проб горячей воды/теплоносителя и химико-биологического анализа                                                    |                                                       | Не требуется                                         |
| 6.10                                         | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта                                          |                                                       | Не требуется                                         |
| 6.11                                         | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                      | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 30.04.2026г. |                                                      |
| 6.12                                         | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                         | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 28.07.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b> |                                                                                                                                                  |                                                       |                                                      |
| 7.1                                          | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                           | Срок выполнения:<br>с 14.07.2025г.<br>по 28.07.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.2                                          | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                       | Срок выполнения:<br>с 14.07.2025г.<br>по 28.07.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.3                                          | Промывка тепловых пунктов и систем теплопотребления                                                                                              | Срок выполнения:<br>с 14.07.2025<br>по 28.07.2025г.   | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.4                                          | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего                                                                                     |                                                       | Не требуется                                         |

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                 | Описание                                              | Примечание                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          | водоснабжения, заполнения теплопотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) |                                                       |                                                      |
| 7.5      | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб                         | Срок выполнения:<br>с 01.04.2025г.<br>по 28.07.2025г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.6      | Замена запорной арматуры                                                                                     | Срок выполнения:<br>с 01.07.2025г.<br>по 28.07.2025г. |                                                      |
| 7.7      | Замена теплоизоляции                                                                                         | Срок выполнения:<br>Не требуется                      |                                                      |
| 7.8      | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                      | Срок выполнения:<br>Не требуется                      |                                                      |
| 7.9      | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                     | Срок выполнения:<br>с 01.07.2025г.<br>по 28.07.2025г. |                                                      |
| 7.10     | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                |                                                       | Не требуется                                         |

#### 8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

|     |                                                                                                                                                         |              |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| 8.1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                    | не требуется |  |
| 8.2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                            | не требуется |  |
| 8.3 | Ремонт кровли                                                                                                                                           | Не требуется |  |
| 8.4 | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                  | Не требуется |  |
| 8.5 | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей | Не требуется |  |
| 8.6 | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                                                                                                                | Не требуется |  |
| 8.7 | Ремонт отмостки                                                                                                                                         | Не требуется |  |

Директор МОУ «СОШ № 102»



*Handwritten signature in blue ink.*

Н.Ю. Кожевникова

25 апреля 2025 года

Члены комиссии:

1. Расильева Г.К.  
(фамилия, имя, отчество)

2. Комарова Ю.В.  
(фамилия, имя, отчество)

3. \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

*Handwritten signature in blue ink.*  
(подпись)

*Handwritten signature in blue ink.*  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)