

Сведения

о проведенных проверках на территории муниципального района контрольно-надзорными органами в образовательных организациях по состоянию на 2021 г.

Орган, проводивший проверку	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения контрольного мероприятия	Выявленные нарушения (недостатки) при проверке	Принятые меры (либо запланированные мероприятия по устранению нарушений)
Пожарный надзор г. Саратова.	Плановая проверка	26.01.2021-26.01.2021	1.Нарушение Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Шлейфы АУПС в неудовлетворительном состоянии.) 2. В учительской не установлены дымовые пожарные извещатели. 3. Расстояние между пожарными извещателями на 3 этаже более 9 метров	1.Проведено исправление перекручивания проводов, поврежденных участков изоляции 2. Установлены дымовые пожарные извещатели в Учительской. 3. Исправлено расстояние между пожарными извещателями на 3 этаже менее 9 метров